



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Красноярскому краю

Территориальный отдел в г. Лесосибирске

Мира ул., д. 5, г. Лесосибирск, 662547
тел./факс (8-391-45) 5-20-21

E-mail: lesosibirsk@24.rospotrebnadzor.ru,
Web-сайт: <http://24.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76736519, ОГРН 1052466033608,
ИНН / КПП 2466127415 / 245432001

12.07.17 № 213-45213

на № _____ от _____

Главе Северо-Енисейского района

И. М. Гайнутдинову

Ленина ул., д. 48,
г.п. Северо-Енисейский Северо-
Енисейского района Красноярского
края, 663280

Генеральному директору МУП
«УККР Северо-Енисейского
района»

О. Ф. Куртину

Маяковского ул., д.12
г.п. Северо-Енисейский Северо-
Енисейского района Красноярского
края, 663282

Уведомление

о несоответствии нормативам качества питьевой воды

Руководствуясь ч. 5 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске проведен анализ результатов социально-гигиенического мониторинга качества питьевой воды из водопроводных сетей, обслуживаемых МУП «УККР Северо-Енисейского района».

По программе социально-гигиенического мониторинга в мае, июне 2017 г. из распределительной сети Северо-Енисейского района по микробиологическим показателям отобрано и исследовано 7 проб питьевой воды, из которых все соответствовали требованиям гигиенических нормативов.

По содержанию органических и неорганических химических веществ, обобщенным показателям отобрано и исследовано 8 проб питьевой воды, из которых 2 не соответствуют требованиям гигиенических нормативов, а именно:

- по результатам лабораторных испытаний качество питьевой воды из водоразборного крана внутреннего водопровода здания, подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) в приемной ФАП по адресу: Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, ул. Юбилейная, 26, по показателю «железо» не соответствует требованиям гигиенических нормативов, а именно: концентрация железа (3 класс опасности) составляет $0,73 \pm 0,15$ мг/дм³ при величине допустимых уровней (ПДК) не более 0,3 мг/дм³, по показателю «марганец» не соответствует

требованиям гигиенических нормативов, а именно: концентрация марганца (3 класс опасности) составляет $0,13 \pm 0,02$ мг/дм³ при величине допустимых уровней (ПДК) не более 0,1 мг/дм³, что не соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.4.1. (табл. 2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями (протокол лабораторных испытаний № 124-2153 от 03.05.2017 г.);

- по результатам лабораторных испытаний качество питьевой воды из водоразборного крана внутреннего водопровода здания, подключенного к системе централизованного водоснабжения (питьевому водопроводу) на пищеблоке МБДОУ комбинированного типа Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки» по адресу: Северо-Енисейский район, г.п. северо-Енисейский, ул. Донского, 41 А, по показателю «железо» не соответствует требованиям гигиенических нормативов, а именно: концентрация железа (3 класс опасности) составляет $0,73 \pm 0,15$ мг/дм³ при величине допустимых уровней (ПДК) не более 0,3 мг/дм³, что не соответствует требованиям п. 3.4., п. 3.4.1. (табл. 2) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями (протокол лабораторных испытаний № 124-2155 от 03.05.2017 г.).

Избыточное содержание железа в воде оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и кожу, вызывает гемохроматоз, аллергические реакции.

Избыточное содержание марганца вызывает поражение ЦНС, гемопоэз.

В соответствии с требованиями ч. 6, ч. 7 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо:

1. Органам местного самоуправления Северо-Енисейского района Красноярского края внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2. МУП «УККР Северо-Енисейского района» в течение 3-х месяцев с момента получения технического задания разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с органом, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Приложение: протоколы лабораторных испытаний № 124-2153 от 03.05.2017 г., № 124-2155 от 03.05.2017 г. на 1 л. в 1 экз. во второй адрес.

Начальник отдела

Я.И. Вецлер

Ломакина С. Н. , 8939145)54499